



SCHEDA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

ATTENZIONE



2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale Carboazoto 20

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati Applicazioni alimentari.
Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sull'utilizzo.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società Tergas S.r.l.
Via A. Meucci, 1/A
30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

Indirizzo e-mail (persona competente) roberto.borro@tergas.it

Numero telefonico di emergenza 0421 65 88 78

2 Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento CE 1272/ 2008 (CLP)

Pericoli fisici Gas sotto pressione - Gas compressi - Attenzione - (CLP : Press. Gas Comp.) - H280

Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE Non classificato come sostanza/miscela pericolosa.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di pericolo



Pittogrammi di pericolo GHS04

Avvertenza Attenzione

Indicazioni di pericolo H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEMA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

2 Identificazione dei pericoli /..

| | |
|-----------------------|--|
| - Conservazione | P403 : Conservare in luogo ben ventilato |
| Altri pericoli | |
| Altri pericoli | In alta concentrazione può provocare asfissia. |

3 Composizione / informazione sugli ingredienti

| Sostanza / Miscela | | | Sostanza | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----|---|
| Nome del componente | Contenuto | N. CAS | N. EC | N. della sostanza | | Classificazione |
| Azoto | 50% | 7727-37-9 | 231-783-9 | ---- | *1 | Non classificato (DSD) Press. Gas Comp. (H280) |
| Anidride carbonica | 50% | 124-38-9 | 204-696-9 | ---- | *1 | Non classificato (DSD) Press. Gas Liq. (H280) |

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.

* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH, esente dall'obbligo di registrazione.

* 2: Scadenza di registrazione non superata.

* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.

Per il testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Per il testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

4 Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|---|--|
| - Inalazione | Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione. |
| - Contatto con la pelle | Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto. |
| - Contatto con gli occhi | Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto. |
| - Ingestione | L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile. |
| Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati | In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/ o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Fare riferimento alla sezione 11. |
| Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali | Nessuno(a). |

5 Misure antincendio

Mezzi di estinzione

| | |
|------------------------------|--|
| - Mezzi di estinzione idonei | Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti. |
|------------------------------|--|

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEMA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

| 5 Misure antincendio /.. | |
|---|---|
| - Mezzi di estinzione non idonei | Non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio. |
| Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela | |
| - Pericoli specifici | L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente. |
| - Prodotti di combustione pericolosi | In caso di incendio può originare, per decomposizione termica, i seguenti prodotti: Ossido di azoto/biossido di azoto. |
| Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi | |
| - Metodi specifici | Spostare i recipienti lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi. Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto. Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non riversare l'acqua contaminata dell'incendio negli scarichi fognari. Se possibile utilizzare acqua nebulizzata per abbattere i fumi. |
| - Dispositivi di protezione speciali per addetti antincendio | Usare l'autorespiratore in spazi ristretti. |
| 6 Misure in caso di rilascio accidentale | |
| Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza | Evacuare l'area. Tentare di arrestare la fuoriuscita. Assicurare una adeguata ventilazione. Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile. Monitorare la concentrazione del prodotto rilasciato. Operare in accordo al piano di emergenza locale. Rimanere sopravvento. |
| Precauzioni ambientali | Tentare di arrestare la fuoriuscita. |
| Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica | Ventilare la zona. |
| Riferimento ad altre sezioni | Vedere anche le sezioni 8 e 13. |
| 7 Manipolazione e immagazzinamento | |
| Uso sicuro del prodotto | Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas. Evitare il rilascio del prodotto in atmosfera. Non respirare il gas. Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto pressione. |

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEDA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

7 Manipolazione e immagazzinamento /..

| | |
|---|---|
| Uso sicuro del prodotto | <p>Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene industriale.</p> <p>Non fumare mentre si manipola il prodotto.</p> <p>Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) verificato contro le fughe prima dell'uso.</p> <p>Prendere in considerazione le valvole di sicurezza nelle installazioni per gas.</p> |
| Manipolazione sicura del contenitore del gas | <p>Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.</p> <p>Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.</p> <p>Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.</p> <p>Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc...) progettati per il trasporto delle bombole.</p> <p>Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è pronto per l'uso.</p> <p>Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola interrompere l'uso e contattare il fornitore.</p> <p>Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.</p> <p>Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.</p> <p>Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.</p> <p>Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.</p> <p>Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo anche se vuoto, anche se ancora connesso all'apparecchiatura.</p> <p>Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.</p> <p>Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del contenitore.</p> <p>Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del contenuto della bombola.</p> <p>I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e ancorati in modo da prevenirne la caduta.</p> |
| Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità | <p>Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.</p> <p>Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.</p> <p>I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.</p> <p>I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e ancorati in modo da prevenirne la caduta.</p> <p>I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le condizioni generali ed eventuali rilasci.</p> <p>I cappellotti e/o i tappi devono essere montati.</p> |

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEMA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

7 Manipolazione e immagazzinamento /..

| | |
|--|---|
| Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità | Immagazzinare i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore e da fonti di ignizione. Tenere lontano da sostanze combustibili. |
| Usi finali specifici | Nessuno(a). |

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

| | |
|---|---|
| - Limiti di esposizione professionale | Valori Limite di Esposizione Professionale (IT) 8 ore [ppm] : 5000. |
| - Anidride carbonica | Valori Limite di Esposizione Professionale (IT) 8 ore [mg/m ³] : 9000 |
| - DNEL: Livello derivato senza effetto (lavoratori) | Dati non disponibili. |
| - DMEL - Livello derivato con effetto minimo (lavoratori) | Dati non disponibili. |
| - PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effetti | Dati non disponibili. |

Controlli dell'esposizione

| | |
|--|---|
| - Controlli tecnici idonei | Quando è possibile il rilascio di gas asfissianti, devono essere utilizzati dei rilevatori diossigeno. Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale. Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale. I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di fughe. Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di manutenzione. |
| - Misure di protezione individuale, ad es. dispositivi di protezione individuale | Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni. Devono essere selezionati DPI conformi agli standard EN/ISO raccomandati. |
| - Protezione per occhi/volto | Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. EN 166 - Protezione personale degli occhi. |
| - Protezione per le mani | Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas. EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici. |
| - Protezione per altre parti del corpo | Indossare scarpe di sicurezza durante la movimentazione dei contenitori. EN ISO 20345 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza. |

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEMA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale /..

| | |
|---|--|
| - Protezione per le vie respiratorie | In ambienti sottossigenati deve essere utilizzato un autorespiratore o un sistema di fornitura di aria respirabile con maschera. EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera. |
| - Pericoli termici | Nessuna necessaria |
| - Controlli dell'esposizione ambientale | Fare riferimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas. |

9 Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|---|
| Stato fisico a 20°C / 101.3kPa | Gas. |
| Colore | Gas incolore. |
| Odore | Non avvertibile dall'odore. |
| Soglia olfattiva | La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione |
| pH | Non applicabile per le miscele di gas. |
| Massa molecolare [g/mol] | Non applicabile per le miscele di gas. |
| Punto di fusione [°C] | Non applicabile per le miscele di gas. |
| Punto di ebollizione [°C] | Non applicabile per le miscele di gas. |
| Punto di infiammabilità [°C] | Non applicabile per le miscele di gas. |
| Velocità d'evaporazione (ether=1) | Non applicabile per le miscele di gas. |
| Limiti di infiammabilità [vol % in aria] | Non infiammabile. |
| Tensione di vapore [20°C] | Non applicabile. |
| Densità relativa, gas (aria=1) | Più leggera o simile a quella dell'aria. |
| Solubilità in acqua [mg/l] | Solubilità in acqua dei componenti della miscela - Azoto : 20 - Anidride Carbonica : 2000 |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua [log Kow] | Non applicabile per le miscele di gas. |
| Viscosità a 20°C [mPa.s] | Non applicabile. |
| Proprietà esplosive | Non applicabile. |
| Proprietà ossidanti | Non applicabile. |

Altre informazioni

| | |
|------------|-------------|
| Altri dati | Nessuno(a). |
|------------|-------------|

10 Stabilità e reattività

| | |
|-------------------|--|
| Reattività | Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti. |
| Stabilità chimica | Stabile in condizioni normali. |

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEDA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

| 10 Stabilità e reattività | |
|---------------------------------------|---|
| Possibilità di reazioni pericolose | Reagisce con l'acqua formando acidi corrosivi. |
| Condizioni da evitare | Evitare l'umidità negli impianti. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. |
| Materiali incompatibili | Umidità. |
| Prodotti di decomposizione pericolosi | In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di decomposizione pericolosi. |

| 11 Informazioni tossicologiche | |
|--|--|
| Informazioni sugli effetti tossicologici | Nessun effetto tossicologico conosciuto. |
| Tossicità acuta | Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico. |
| Inalazione (ratto) LC50 [ppm/4h] | Dati non disponibili. |
| Corrosione/irritazione cutanea | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Lesioni/irritazioni oculari gravi | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Cancerogenicità | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Mutagenicità | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Tossico per la riproduzione: fertilità | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Tossico per la riproduzione: bambini non ancora nati | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta | Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. |
| Pericolo in caso di aspirazione | Non applicabile per i gas e le miscele di gas. |

| 12 Informazioni ecologiche | |
|--|--|
| Tossicità | |
| - Pericoli termici | I criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| - EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] | Dati non disponibili. |
| - EC50 72h - Algae [mg/l] | Dati non disponibili. |
| - CL50 96h - Pesce [mg/l] | Dati non disponibili. |
| Persistenza e degradabilità | Dati non disponibili. |
| Potenziale di bioaccumulo | Dati non disponibili. |
| Mobilità nel suolo | Dati non disponibili. |
| Risultati della valutazione PBT e vPvB | Non classificato come PBT o vPvB. |
| Altri effetti avversi | |
| - Effetto sullo strato d'ozono | Nessuno(a). |

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEMA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

12 Informazioni ecologiche /..


| | |
|-------------------------------------|--|
| - Effetti sul riscaldamento globale | Contiene gas a effetto serra che non sono oggetto del Regolamento 842/2006/CE. |
|-------------------------------------|--|

13 Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

| | |
|--------------------------------|--|
| - Generali | Assicurarsi che non siano superati i limiti di emissione previsti dalle normative locali o indicate nelle autorizzazioni. Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso. Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA Doc 30 "Disposal of gases", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org . Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni. |
| - Elenco di rifiuti pericolosi | 16 05 05: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*. |
| - Informazioni supplementari | Nessuno(a). |

14 Informazioni sul trasporto

| | |
|-----------------------------|--|
| - Numero ONU | 1956 |
| - Etichetta ADR, IMDG, IATA |  2.2 : gas non infiammabile non tossico. |

Trasporto terra

ADR/RID

| | |
|--|---|
| - H.I. n° | 20 |
| - Nome di spedizione appropriato ONU | GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto, Anidride carbonica) |
| - Classi di pericolo connesso al trasporto | 2 |
| - Codice classifica ADR/RID | 1 A |
| - Packing Instruction(s) - General | P200 |
| - Tunnel Restriction | E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E. |

Trasporto Marittimo

Codice IMO-IMDG

| | |
|---------------------------------|---|
| - Designazione per il trasporto | COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Carbon dioxide) |
| - Classe | 2.2 |
| - Gruppo di imballaggio IMO | P200 |
| - IMDG-Inquinamento marino | NO |

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEMA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

14 Informazioni sul trasporto /..

| | |
|---------------------------------------|------|
| - Emergency Schedule (EmS) - Fire | F-C |
| - Emergency Schedule (EmS) - Spillage | S-V |
| - Instructions / Packing | P200 |

Trasporto Aereo

Codice ICAO/IATA

| | |
|-------------------------------------|---|
| - Designazione per il trasporto | COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Carbon dioxide) |
| - Classe | 2.2 |
| - IATA-Passenger and Cargo Aircraft | Allowed. |
| - Packing instruction | 200 |
| - Cargo Aircraft only | Allowed. |

Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidenti o di emergenza.

Prima di iniziare il trasporto :

- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Trasporto di sfuso secondo l'appendice II della Convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC

| | |
|--|------------------|
| Trasporto di sfuso secondo l'appendice II della Convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC | Non applicabile. |
|--|------------------|

15 Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione UE

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - Direttiva Seveso 96/82/CE | Non incluso. |
|-----------------------------|--------------|

Legislazione nazionale

| | |
|--------------------------|---|
| - Legislazione nazionale | Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e locali. |
|--------------------------|---|

Valutazione della sicurezza chimica

Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA).

16 Altre informazioni

| | |
|-----------------------------|--|
| Indicazione sulle modifiche | Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010. |
|-----------------------------|--|

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it



SCHEMA DATI SICUREZZA

Carboazoto 50

16 Altre informazioni /..

| | |
|--|---|
| Indicazioni sull'addestramento | Recipiente in pressione. |
| Dati supplementari | Classificazione in conformità con i metodi di calcolo del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)/Direttiva 1999/45/CE (DPD). La presente Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della propria legislazione nazionale. |
| Lista del testo completo delle Indicazioni-H nella sezione 3 | H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. |

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

| | |
|-------------------------------------|--|
| RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ | La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall' uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste. Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali. |
|-------------------------------------|--|

Fine del documento

Tergas S.r.l.

Via A. Meucci, 1/A - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. 0421 65 88 78 - Fax. 0421 30 82 87

e-mail: info@tergas.it